

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8² panta kārtībā
Viesītes Jauno kapu kapličas būvprojekts
Identifikācijas Nr. VNP 2015/02

Atbildes uz pretendentu jautājumiem

Apstiprinātas iepirkumu komisijas sēdē 29.01.2015.

- 1. Jautājums:** Iepirkuma "Viesītes Jauno kapu kapličas būvprojekts" nolikuma 2. pielikuma "Tehniskā specifikācija" 1.1. punktā izvirzīta prasība - "Kapličā nepieciešamas šādas telpas: 2 saldēšanas kameras,...". **Lūdzam precizēt vai norādītās prasības - 2 saldēšanas kameras ir domātas 2 tehnoloģiskās iekārtas kapličas vajadzībām, kas izvietotas telpā, vai arī divas telpas, kurās nepieciešams nodrošināt nepieciešamo gaisa temperatūru.**

Atbilde: Tehniskās specifikācijas 1.1. punktā izvirzītajā prasībā „2 saldēšanas kameras” ir domātas divas tehnoloģiskās iekārtas, kas izvietotas vienā telpā.

- 2. Jautājums:** Iepirkuma "Viesītes Jauno kapu kapličas būvprojekts" nolikuma 2. pielikuma "Tehniskā specifikācija" 1.2. punktā izvirzīta prasība - "Kapličai piegulošās teritorijas labiekārtošana -.....". **Lūdzam precizēt kādā platībā paredzēti labiekārtošanas darbi, norādot aptuvenu labiekārtojamās teritorijas platību m².**

Atbilde: Labiekārtošana ietver teritoriju pie kapličas Par teritorijas platību Pasūtītājs vienosies ar būvprojekta izstrādātāju, saskaņojot skices.

- 3. Jautājums:** Iepirkuma "Viesītes Jauno kapu kapličas būvprojekts" nolikuma 2. pielikuma "Tehniskā specifikācija" 4.4. punktā norādīts, ka Izpildītājam jāveic būvprojekta saskaņošana ar blakus esošo zemes gabalu īpašniekiem un institūcijām. **Lūdzam precizēt, vai projektējamo kapliču paredzēts izvietot zemesgabalā tuvāk tā robežām, nekā normatīvajos aktos noteiktajās prasībās? Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" 28.8. punkta prasībām ieceres dokumentācija ir jāsaskaņo ar to zemes gabalu īpašniekiem, kuru zemes gabals robežojas ar zemes gabalu, kurā plānota būvniecības ieceres atrašanās vieta neatbilst normatīvajos aktos noteiktajiem attālumiem un tas ir atļauts, saņemot attiecīgo saskaņojumu. Gadījumā, ja saskaņošana ar kaimiņu zemesgabalu īpašniekiem ir obligāta, lūdzam apstiprināt, ka zemesgabalu īpašnieki vai to pilnvarotās paraksttiesīgās personas dzīvo Latvijā un ir sastopamas projekta risinājumu saskaņošanai.**

Atbilde: Precīzs būves novietojums tiks izvēlēts saskaņojot to ar būvprojekta izstrādātāju. Gadījumā, ja saskaņojums, būs nepieciešams, tad tikai ar vienu zemes īpašnieku, kurš dzīvo Latvijā un ir sastopams projekta risinājumu saskaņošanai.

- 4. Jautājums:** Iepirkuma "Viesītes Jauno kapu kapličas būvprojekts" nolikuma 3.2.1. punktā norādīts, ka Būvvaldē akceptēta būvprojekta iesniegšanas termiņš Pasūtītājam ne vēlāk kā 8 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas. Savukārt iepirkuma nolikuma 2. pielikuma "Tehniskā specifikācija" 5. punktā norādīts, ka skiču izstrāde 2 variantos veicama ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas. Projekts minimālā sastāvā izstrādājams ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no skices saskaņošanas ar Pasūtītāju. Pilns tehniskais projekts izstrādājams ne ilgāk kā 3 mēnešu laikā no būvatļaujas saņemšanas. Saskaņot šajā punktā uzrādītos termiņus kopā sanāk 6 (seši) mēneši. **Lūdzam apstiprināt, ka Būvvaldē akceptēta būvprojekta iesniegšanas termiņš Pasūtītājam ir ne vēlāk kā 8 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas**

dienas un tajā ietverts laika periods, kurā Būvvalde izskata ieceres dokumentāciju, izsniedz būvatļauju un akceptē būvprojektu.

Atbilde: Līguma izpildes termiņā – 8 mēnešos ir iekļauts laika periods, kurā Būvvalde izskata ieceres dokumentāciju, izsniedz būvatļauju un akceptē būvprojektu.

- 5. Jautājums:** Iepirkuma "Viesītes Jauno kapu kapličas būvprojekts" nolikuma 2. pielikuma "Tehniskā specifikācija" "Projektēšanas uzdevums" sadaļā "Būvprojektēšanas stadijas" 2. punktā ir norādīts kā jāizstrādā Projekts minimālā sastāvā atbilstoši MK 02.09.2014. noteikumu Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” prasībām. Būvtafele atbilstoši Ēku būvnoteikumu 61. Punktam. Informējam, ka norādītais 61.punkts norāda prasības par sabiedrības informēšanu un būvtafeles izvietojumu, ne projektēšanas darbiem. **Nolikumā nav informācijas par to, kas apmaksā informatīvās būvtafeles izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas. Lūdzam apstiprināt, ka būvtafeles izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas sedz Pasūtītājs.**

Atbilde: Būvtafeles izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas sedz Pasūtītājs.

- 6. Jautājums:** Iepirkuma "Viesītes Jauno kapu kapličas būvprojekts" nolikuma 2. pielikuma "Tehniskā specifikācija" 1.1. punktā norādīts, ka nepieciešams paredzēt tualeti. **Lūdzam precizēt, vai teritorijā ir esoši kanalizācijas tīkli, pie kuriem varēs pievienot kanalizācijas tīklu no tualetes? Ja teritorijā nav esoša kanalizācijas tīkla, lūdzam precizēt, vai ir paredzēts ierīkot lokālas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.**

Atbilde: Tehniskās specifikācijas sadaļā „Projektēšanas uzdevums” norādītas ēkas plānošanas prasības, t.sk. „tualete ar izsmelamu bedri”, tātad jāparedz rezervuārs kanalizācijas notekūdeņiem. Lokālās bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nav nepieciešamas.

- 7. Jautājums:** Iepirkuma "Viesītes Jauno kapu kapličas būvprojekts" nolikuma 2. pielikuma "Tehniskā specifikācija" "Projektēšanas uzdevums" sadaļā ēkas plānošanas prasības ir norādīts, ka nepieciešams projektēt elektroapgādes pieslēgumu. **Lūdzam precizēt, vai teritorijā ir esošs elektroapgādes pieslēgums pie kura varēs pieslēgt projektēto ēku? Ja teritorijā ir esošs elektroapgādes pieslēgums pie kura varēs pieslēgt projektēto ēku, lūdzam apstiprināt, ka esošā elektroapgādes pieslēguma elektrojauda ir pietiekoša, lai nodrošinātu arī projektētās ēkas elektroapgādi.**

Atbilde: Pašlaik elektroapgādes pieslēgums ir vecajai kaplicai ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu 16 A. Līdz būvdarbu sākumam Pasūtītājs nodrošinās elektrības pieslēgumu pie jaunbūvējamās kapličas ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu 20 A.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

A. Žuks