

Atklāts konkurss
Viesītes Jauno kapu kapličas jaunbūve
Identifikācijas Nr. VNP 2015/31

Atbildes uz pretendentu jautājumiem

Apstiprinātas iepirkumu komisijas sēdē 29.12. 2015.

1. Jautājums. Par ugunsdrošības signalizāciju:

Specifikācijā ir paredzēts uzstādīt adresu ugunsdrošības signalizācijas paneli FX Net, kas nodrošinās 10 dūmu devējus darbību, kuri tiek izvietoti 6 telpās. Tāda veida paneļa cena ir 1700 EUR bez PVN un dūmu devēju un vadības moduļu cena ir 50 EUR bez PVN par katru vienību. Kāda nepieciešamība ir pēc tāda veida paneļa, dūmu devējiem un vadības moduļiem? Tai pat laikā ir iespējams uzstādīt Konvencionālo sistēmu Bentel vai Smart Line, kura tiek plaši pielietota visā Latvijā, un kura cena ir 120 EUR bez PVN un dūmu devēju cenas ir 6 EUR bez PVN par vienību. Specifikācija neparedz analogas sistēmas ierīkošanu.

Atbilde: *Ir iespējams izmantot konvencionālo paneli ar atbilstošiem sistēmas elementiem. Atbilstoši nolikuma 10. pielikuma „Tehniskā specifikācija” 2.9. punktam, pretendents ir tiesības piedāvāt ekvivalentus materiālus. Ja pretendents piedāvā ekvivalentu produkciju, tad tas tāmēs norāda tās ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto produktu atbilstību un kvalitāti tehniskajai specifikācijai.*

2. jautājums. Par videonovērošanas sistēmu:

Specifikācijā ir paredzēts uzstādīt videonovērošanas kameras Bosch ar izšķirtspēju 640-480pix. Vēlamies Jūs informēt, ka šāda veida videonovērošanas kameras dotajā brīdī ir izņemtas no tirdzniecības un ir nesamērīgi dārgas cenas sākot no 500 EUR par vienību, un tāda cena bija pirms 4. gadiem, un izšķirtspēja pat nesasniedz 1Mpix. Mūsdienīgas ciparu IP kameras nodrošina 1.3-3.0 Mpix izšķirtspēju, kuru cena ir sākot no 100 EUR līdz 160 EUR bez PVN, vai arī analogas AHD video sistēmas kur kameras cena 50-80 EUR, Jūsu iespēju robežās. Mūsdienīgās video novērošanas sistēmas ierakstīšanas serveri ļauj piesaistīt no 4, 8, 16, 32 video IP kameras [ar bezmaksas licenci](#).

Kāpēc Jūs specifikācijā iekļaujat [maksas](#) pārvaldības programmatūru 64 IP kamerām, ja Jūsu projektā ir paredzētas uzstādīt 5 IP ciparu kameras.

Atbilde: *Ir iespējams izmantot IPC-HFW 3200C, 2.0Mpix, Full HD kameras. Var izmantot atbilstošas bezmaksas programmatūras.*

3. jautājums. Specifikācijā uzrādītā nepārtrauktā barošana viena datora video rakstīšanas servera un 5 ciparu IP kamerām Vanguard 3kW (nesaprotami uzrādīta UPS Jauda), tā cena var būt no 2500-4000 EUR bez PVN. Nepārtrauktās barošanas bloks ar jaudu no 3000 VA un cena ir no 500 - 1500 EUR bez PVN, kura spēš nodrošināt Jūsu sistēmas darbību.

Atbilde: *Ir iespējams izmantot atbilstoša tipa nepārtrauktas barošanas bloku ar iekārtām atbilstošu jaudu.*

Iepirkumu komisija lūdz pretendētus pilnībā iepazīties ar nolikumu. Nolikuma 10. pielikuma 2.9. punktā noteikts, ka pretendents drīkst piedāvāt līdzvērtīgas iekārtas un materiālus.

„Visas norādes iepirkuma procedūras dokumentācijā iekļautajās tehniskajās specifikācijās (Darbu un materiālu apjomu sarakstos) uz konkrētu izstrādājumu vai materiālu, tā tirdzniecības marku vai izcelsmi, raksturo šim materiālam vai izstrādājumam izvirzīto prasību līmeni. Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentus izstrādājumus un materiālus, ja tas nav pretrunā ar būvprojekta tehniskajiem risinājumiem. Ja pretendents piedāvā ekvivalentu produkciju, tad tas tāmēs norāda tās ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto produktu atbilstību un kvalitāti tehniskajai specifikācijai”.

4. jautājums. TS-2 lapā grafiskajā daļā esošais apstādījumu apjoms nesakrīt ar tabulu „Projektēto apstādījumu specifikācija”.

Atbilde: TS-2 lapā grafiskajā daļā ieviesusies drukas kļūda. Pareizais apjoms ir uzrādīts būvdarbu apjomos un projektēto apstādījumu specifikācija TS-2 lapā. Veikts precizējums ĢP - 1, TS-2 lapā. Pielikumā: lapas ĢP -1, TS-2.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

A. Žuks