

Atklāts konkurss
Viesītes Jauno kapu kapličas jaunbūve
Identifikācijas Nr. VNP 2015/31

Atbildes uz pretendentu jautājumiem

Apstiprinātas iepirkumu komisijas sēdē 06.01. 2016.

1. **Jautājums:** EL tāmes Nr.7 punktu Nr.47, vai el. kabeļu garums 2561,00 t.m. nav kļūdainis?
Ne projekta lapās, ne tālāk tāmē Nr.7 tāds daudzums elektrisko kabeļu nav .

Atbilde: Jā, apjomos ir drukas kļūda, pareizais apjoms ir 580 m. Ir veikti grozījumi lokālajā tāmē Nr. 7 un būvdarbu apjomos .Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

2. **Jautājums:** Lokālā tāme Nr.10 (ELT) - pozīcija Nr.22 (Zemējuma elektroda spice, d110 L=10m) - Vai šīnī pozīcijā nav drukas kļūda ar noteikto diametru un garumu, vai nevajadzētu būt tam pašam diametram d20, kas norādīts pozīcijā Nr.21 (Zemējuma elektroda spice, tips - Ad20)

Atbilde: Šajā pozīcijā parametri ir norādīti pareizi.

3. **Jautājums:** Lokālā tāme Nr.10 (ELT) - pozīcija Nr.25 (Zemējuma elektrods, d110/10000) - Vai arī šīnī pozīcijā nav kāda kļūda ar diametriem?

Atbilde: Šajā pozīcijā parametri ir norādīti pareizi.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

A. Žuks