

Atklāts konkurss  
Esošās skolas ēkas pārbūve ar funkcijas maiņu Sporta skolas un Veselības un sociālās  
aprūpes centra vajadzībām  
Identifikācijas Nr. VNP 2017/08

**Atbildes uz pretendentu jautājumiem**

**Apstiprinātas iepirkumu komisijas sēdē 22.05.2017.**

**1. Jautājums**

Tāmē "Fasāde" ir pozīcija "Lietus ūdens notekcaurules 100x100mm", bet projekta rasējumā AR-12 ir uzrādīts izmērs 150x150mm, lūdzu precizēt!

*Atbilde:: Notekcauruļu izmēri ir 100x100mm. AR daļā drukas kļūda.*

**2. Jautājums**

Jumta konstrukcijās ir paredzēts izmantot C termoprofilu, lūdzu norādīt profila sieniņu biezumu (dažādiem sienu biezumiem ir diezgan būtiska cenu atšķirība).

*Atbilde: Temoprofilu biezums 1,5mm. Temoprofili nepieciešami lietusūdens tekņu izbūvei – AR-35 un AR-36.*

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

A. Žuks